














Bouwdelen nr 23	toelichting	par Zoeten	par Elsink	par Aan nemer
<b>buitengevels woning</b> voorgevel	geen scheurvorming			
	geen scheurvorming zichtbaar vanaf bgg			
achtergevel	geen scheurvorming			
terras achter	3 tegels hebben een barst			
 <p>bijlage 1</p>				
 <p>bijlage 2</p>	 <p>bijlage 3</p>			
<b>Binnen ruimtes</b>				
kelder wanden	geen scheurvorming			
lekkages	geen lekkages of vocht plekken in de wanden vloer of plafond.			
begane grond				
keuken	in de omtimmering van de afzuigkap zit rechts een scheur in de voorwand en in het plafond.			
 <p>bijlage 4</p>				
 <p>bijlage 7</p>	in de granietvloer zit een geringe diagonale scheur voor het toilet.			
woningsscheidende muur	geen scheuren			

woonkamer wanden	geen scheuren			
woonkamer plafond	geen scheuren			
toilet	geen scheuren			
tussen verdieping				
badkamer	In de hoek rechts van de deur tegen de douche hoek aan zitten 2 scheuren in het plafond. 1 kleine diagonaal geschat 15 cm. 1 parallel aan de deur geschat 80 cm (niet op de foto zichtbaar en tegenover deze hoek zit tegen het plafond een beschadiging			
	 			
	de kitvoeg bij de aansluiting kozijn plafond is gescheurd			
				
	Er zijn geen lekkages van de badkamer			
1e verdieping				
woning scheidende wand	Op de overloop zitten 3 scheuren in de woningscheidende wand. Agv zetting van de aanbouw.			
	 			
				
plafonds	geen scheuren			
binnen wanden	geen scheuren			
2e verdieping				

<p>plafonds</p> <p>bijlage 14</p> 	<p>boven aan de trap zit een t vormige scheur</p>			
<p>woningscheidende wand</p>	<p>geen scheuren</p>			

Schuur			rep termijn 1/5	kosten indicatie
<p>wanden</p>  <p>bijlage 15</p>	<p>in de linker wand op ong 40cm van boven zit een horizontale haarscheur.</p>			
<p>buitenmuur achter</p> 	<p>Deze heeft geen scheuren en is onbeschadigd zie bijlages 16,17,18,19</p>			